

8 Milles Nautic - Port de Granville - Salles de réunion - Dispositif de sécurité incendie

L'utilisation des salles de réunion gérées par 8 Milles Nautic sont régies par le dispositif de sécurité suivant :

Il y a en permanence une **personne d'astreinte** faisant partie de 8 Milles Nautic. Elle dispose d'un numéro de téléphone spécifique.

Lorsqu'un groupe occupe une salle, il faut nécessairement sur place une personne de contact faisant partie du groupe, le **référént du groupe**.

En cas d'alarme, la sirène fonctionne toujours 5 secondes, et toutes les lumières s'allument.

1.- Au début de chaque réunion, le référént du groupe a pour mission de s'assurer que tous les membres du groupe sont bien identifiés.


2.- En cas d'alarme incendie, le référént du groupe invite tous les membres à rejoindre directement le "point de rassemblement" qu'il indiquera.

Sur place, le référént fait l'appel pour s'assurer qu'il ne manque personne.

3.- Si un feu est identifié avant le déclenchement de l'alarme, il faut enfoncer le bouton d'un détecteur manuel pendant environ 10", puis évacuer immédiatement vers le point de rassemblement. Si le feu peut être facilement maîtriser, on peut s'en occuper, autrement, on évacue.

4.- S'il y a dans le groupe une personne en situation de handicap, il faut l'aider à sortir et l'éloigner le plus possible de la salle. Une personne valide (autre que le référént) doit rester à ses côtés en permanence. Sur ce site, il y a 4 Zones PMR d'attente sécurisée.

5.- En cas d'alarme, la personne d'astreinte est automatiquement prévenue. Elle prend contact par téléphone avec le référént du groupe pour évaluer la situation, puis se rend sur place. C'est la personne d'astreinte (et non le référént du groupe) qui est chargée de faire la levée du doute et d'appeler les pompiers si nécessaire.



NB.

Les ateliers (situés derrière la salle de Hérel) ne font pas partie des zones protégées et ne sont pas équipés d'alarme.

Il y a un défibrillateur dans le sas d'entrée du bâtiment.